

รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
วงเงิน 204,800 บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

.....
1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 51,200 บาท
เป็นเงิน 204,800 บาท

- 1.1 ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู
- 1.2 ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 1.3 เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 1.5 มีการห้วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 1.6 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้
คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้
ดีกว่า
- 1.7 ระบบไฟ 380 V
- 1.8 รีโมทแบบไร้สายพร้อมฟังก์ชันสวิง
- 1.9 ค่า EER ไม่น้อยกว่า 13.33 หรือดีกว่า
- 1.10 ใช้น้ำยา R410 หรือดีกว่า
- 1.11 ผู้เสนอราคาต้องแสดงตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด และ
คุณลักษณะที่บริษัทเสนอ พร้อมทั้งระบุว่าตรงกับแคตตาล็อกของบริษัทเสนอข้อใด
- 1.12 กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ข้อตกลง

วิมล
มว